

İLİ: İSTANBUL

İLÇESİ: KARTAL

KURUM ADI: Yakacık Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK000001	9	Genel	Acil Durum Planı	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	İş gücü kaybı,İzdiham,Maddi kayıp,Ölüm,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	İŞ VEREN	Acil durum planı hazırlanacaktır	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	18/01/2024
747248BRK000002	7	Acil Çıkışlar	Acil Çıkış Kapısı	Acil çıkış kapısının içe doğru açılması	Ezilme,İzdiham,Takılıp Düşme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	İşveren	Acil durum kapıları kilitletmemeli, acil durum kapıları her an açık bulundurulmalı	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/06/2024

İli: İSTANBUL
İlçesi: KARTAL
Kurum Adı: Yakacık Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK000003	7	Acil Çıkışlar	Uyarı Levhası	Acil durumlarda rahatça görülmemesi, yeteri kadar olmaması	Ezilme,İzdiham,Tahliye sırasında izdiham,Takılıp Düşme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	İşveren	uyarı levhalarının önünün açık olması sağlanacak, kontrolleri yapılacaktır.	Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği	18/06/2024
747248BRK000004	7	Genel	Bakım Onarım	Elektrik tesisatının standartlara uygun olarak döşenmemesi	Elektrik Çarpması,İş gücü kaybı,Maddi kayıp,Malzeme hasarı,Ölüm,Yangın,Yanık, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	İşveren	Elektrik tesisatının standartlara uygun olması sağlanacaktır.	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	17/06/2024

İLi: İSTANBUL

İLÇESİ: KARTAL

KURUM ADI: Yakacık Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK000005	6	Merdivenler	Tertip-Düzen	Bütün birimlerdeki zeminlerde kayma veya düşmeye karşı tedbirler alınıp uyarılar yapılmaması	Düşme,Kayma,Takılıp Düşme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	İşveren	Kaygan zeminlere karşı önlem alınacaktır.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	16/06/2024
747248BRK000006	13	Genel	Bakım Onarım	Yangın tüplerinin periyodik bakımı	Maddi kayıp,Malzeme Hasarı,Yangın,Yanık,Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	İşveren	Tehlikeli (250m2) Az Tehlikeli (500 m2) ye bir tane 6 kg lık ABC tipi kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü temin edilmelidir. Yangın söndürücüler yerden en az 90 cm yükseklikte korunmalı. Periyodik kontrolleri yetkili kişilerce düzenli olarak yapılmalıdır. Kontrol raporları arşivlenmelidir.	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	02/01/2024

İLi: İSTANBUL

İLÇESİ: KARTAL

KURUM ADI: Yakacak Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK000007	7	Genel	Bakım Onarım	Elektrik ve topraklama tesisatının periyodik bakımını olmaması	Ş gücü kaybı, Maddi kayıp, Malzeme Hasarı, Ölüm, Yangın, Yanık, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	İşveren	Tüm okul atölye, kazan dairesi v.b. yerlerin elektrik ve topraklama tesisatı periyodik kontrolü yetkili kişilerce yapılmalı. Kontrol raporu arşivlenmeli. Tesisatlarda kaçak akım rölesi olmalıdır. açıkta kablo uçları olmamalı izolesi eskimiş kablolar yenilenmelidir. Elektrik kontrolünü yapan çalışanlar mutlaka yalıtkan eldiven/ayakkabı, gerekirse yüz koruyucu siper KKD kullanılmalıdır.	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	02/01/2024
747248BRK000008	7	Genel	Elle taşıma	Çalışanın dikkatsiz, kontrolsüz elle taşıma işi yapması	Ayak Ezilmesi, Bacak Ezilmesi, El Ezilmesi, Ezilme, Kas ve Skelet Sistemi Rahatsızlıkları, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	İşveren	Taşıması zor ve ağır malzemeler, bel sorunlarına yol açmaması için bel ile diz arasında bir hizasında düzenlenmiş raflarda muhafaza edilmeli. Ağır, dengesiz, elle taşınması zor olan malzemeleri tutmak ve taşımak için gerekli mekanik taşıma araçlarından yada kişilerden yardım alınmalı. Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engellenmelidir. Ayrıca çalışanlar işe uygun KKD kullanmalı (koruyucu elden vb)	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	02/01/2024

İLİ: İSTANBUL

İLÇESİ: KARTAL

KURUM ADI: Yakacak Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK000009	10	Merdivenler	Merdiven Boşluğu	Trabzanlar üzerinden merdiven boşluğuna düşmek	Ş Gücü Kaybı, Ölüm, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	İşveren	Tüm yükseltilmiş yollar, merdiven, yangın merdivenleri, sahanlık ve balkonlar ile galeri boşluklara bakan yerlerde trabzan, korkuluk veya parapet üstü trabzan bulunmalıdır. Merdiven boşluklarına herhangi bir sebeple cisim düşmesi veya kişilerin sarkması sonucu düşmesini engelleyen file, perde vb. çekilmelidir.	Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu 2015	02/01/2024
747248BRK000010	4	Derslik	Cam Yüzeyler	Camlı yüzeylerin kırılması	El Kesilmesi, Kesilme, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	İşveren	Camlı kapılar, sınıf kapıları üzerindeki camlar, dolap camları için özellikle temperli cam kullanılmalıdır. Ayrıca kişilerin cam yüzeylere çarpmasını engellemek için belirgin şekilde uyarıcı yapıştırıcılar yapıştırılmalıdır.	Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu 2015	02/01/2024

İli: İSTANBUL

İlçesi: KARTAL

KURUM ADI: Yakacık Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK000011	6	Koridor	Elektrik Panosu	Pano önünde yalıtkan paspas olmaması, pano üzerinde uyarı levhası olmaması	Elektrik çarpması,Ölüm,Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	İşveren	Elektrik panoları kaçak akım sigortası ile korumalı kilitli olmalı, yetkisiz kişilerin ulaşımına engellenmeli, uyarı levhaları bulunmalı. Panonun önünde kauçuk yalıtkan paspas olmalı.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	02/01/2024
747248BRK000012	5	Ahşap - Kagit Atölyesi	Elektrik Panosu	Pano önünde yalıtkan paspas olmaması, pano üzerinde uyarı levhası olmaması	Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Yaralanma,Yangın	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	İşveren	Elektrik panoları kaçak akım sigortası ile korumalı kilitli olmalı, yetkisiz kişilerin ulaşımına engellenmeli, uyarı levhaları bulundurulmalı. Panonun önünde kauçuk yalıtkan paspas olmalı.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	02/01/2024

İLi: İSTANBUL

İLÇESİ: KARTAL

KURUM ADI: Yakacık Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK0000013	9	Öğrenci Tuvaletleri	Lavabo	Lavaboların sağlamlığı ve duvara düzgün şekilde monte edilmemesi	Düşme, İş gücü kaybı, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	İşveren	Duvara sabitlenen aynalar, lavabolar vb. cisimler düşmeyecek şekilde duvara sağlam monte edilmeli. Bağlantı yerleri düzenli olarak kontrol edilmeli. Gevşeyen eskiyen bağlantılar yenilenmeli. Kapılar kilitlemeyecek şekilde ve dıştan müdahale edilmemelidir.	Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu 2015	02/01/2024
747248BRK0000014	5	Isı merkezi	Baca	Baca temizliğinin yapılmaması	Ölüm, Yangın, Yaralanma, Zehirlenme	4. Yüksek (Ayda Bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	20	İşveren	Bacaların temizliği ve kontrolü yetkili kişi/kuruluşlara periyodik olarak yaptırılmalı. Bu kontrol raporları arşivlenmelidir.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	02/01/2024

İli: İSTANBUL

İlçesi: KARTAL

KURUM ADI: Yakacak Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK0000015	5	Isı merkezi	Kazan	Kazanın periyodik bakımının yapılmaması	İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Ölüm, Patlama, Yaralanma, Yanık, Yangın, Zehirlenme	4. Yüksek (Ayda Bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	20	İşveren	Kazanın periyodik kontrolü ilgili yönetmelik kapsamında, (İş Ekipmanları Yönetmeliği) yapılmalıdır. Yapılan periyodik kontrol raporları arşivlenmelidir.	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	02/01/2024
747248BRK0000016	5	Isı merkezi	Talimatlar	Yapılan iş ile ilgili talimatların olmaması	Elektrik çarpması, Yangın, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	İşveren	Kazan dairesinde kazanın kullanımına uygun talimatların yer alan bir talimat kağıdı yer almalıdır. Kazan yakan kaloriferci buna uygun kazanı yakmalıdır.	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	02/01/2024

İli: İSTANBUL

İlçesi: KARTAL

KURUM ADI: Yakacık Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK0000017	6	Isı merkezi	Uyarı Levhası	Yapılan iş ile ilgili uyarı, ikaz, emredici vb. levhaların olmaması	Elektrik çarpması, Yangın, Yaralanma, Yetkisiz Kişi Girmesi	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	İşveren	Kazan dairesinde uyarıcı, emredici, yasaklayıcı vb. dikkat gerektiren yerlerde uygun sağlık ve güvenlik işaretleri olmalıdır.	Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği	02/01/2024
747248BRK0000018	4	Isı merkezi	Yangın Tüpü	Yangın tüpünün bakımının olmaması	Acil Müdahale Güçlüğü, Yangın, Yanık, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	İşveren	Yeterli sayıda olmalı (250 m2 ye kadar tehlikeli yer için 1 tane 6 kg) ve periyodik bakımları yapılmalıdır. Bu raporlar arşivlenmelidir. ABC kuru kimyevi tozlu yangın söndürücüler bulundurulmalıdır. Yerden 90 cm yükseklikte muhafaza edilmelidir.	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	02/01/2024

İLi: İSTANBUL
İLÇESİ: KARTAL
KURUM ADI: Yakacak Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK0000019	4	Isı merkezi	Yetkisiz Müdahale	Yetkisiz kişilerin kazan dairesine girmesi ve/veya yetkisiz kişilerin kombiyi/kazanı çalıştırması	Ölüm,Patlama,Yangın,Yanık Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	İşveren	Kazan dairesine yetkisiz kişilerin ulaşımı engellenmelidir. Kaleriferi/kombiyi yakan kaleriferinin Yetkili Kalerifer Ateşçi (doğalgaz ve/veya katı yakıt) belgesi olması gerekli. Bu vasfa sahip olmayanlara kazan/kombi yaptırılmamalı.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	02/01/2024
747248BRK0000020	4	Derslik	Pencere	Pencereden sarkması sonucu düşme	Ölüm,Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	İşveren	Pencereler buldukları mekanın sonlanmış zemin döşemesinden min. 90 cm. parapet üzerinden başlanmalı. Açılan tüm kanatlarda kanat açıklığı 80-85 cm. yi geçmemeli. Pencere açıldığında düşme riski mevcutsa vasistas ile sınırlandırılmalıdır.	Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu 2015	02/01/2024

İLi: İSTANBUL

İLÇESİ: KARTAL

KURUM ADI: Yakacak Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK0000021	4	Bahçe	Çatı	Çatıdan kiremit, donmuş buz kütlesi vb. cisimlerin düşmesi	Cisim Düşmesi,Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	İşveren	Çatıda kırık kiremit rüzgarda veya olağan şekilde düşecek mermer vb cisimler olmamalı. Çatının sağlamlığı kontrol edilmeli. Özellikle rüzgarlı havalarda çatı çevresine ve saçak altlarına yaklaşılmaması için önlem alınmalıdır. Kışın bina çatılarında oluşabilecek sarkıtlar gerekli önlemler alınarak düşürülmeli, temizlenmelidir. Bina çevresinde oluşan bu sarkıtlara, buz kütlelerine kişilerin yaklaşmaması sağlanmalıdır.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	02/01/2024
747248BRK0000022	4	Bahçe	Direkler	Basketbol, bayrak vb direklerin çürümesi, devrilmesi	Devrilme,Ezilme,Ölüm,Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	İşveren	Basketbol, bayrak vb direklerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Rüzgarda veya olağan zamanda devrilme tehlikesi olanlar, çürüyemler sağlamlaştırılmadan kullanılmamalıdır.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	02/01/2024

İli: İSTANBUL

İlçesi: KARTAL

KURUM ADI: Yakacak Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK0000023	4	Derslik	Sivri Köşeler	Sınıflarda öğrencilere zarar verebilecek (kolon, sıra, sandalye köşeleri, metal direkler vb) nesnelere	Batma,Çarpma,Kesilme,Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	İşveren	Kolon köşeleri, metal direkler, sıra, sandalye köşeleri darbe emici izolasyon malzeme ile kaplanmalıdır. Sınıf içinde gerekli yerlere uyarıcı levhalar asılmalıdır.	Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu 2015	02/01/2024
747248BRK0000024	4	Derslik	Prizler	Prizlerin koruma kapaklı ve topraklı olmaması	Elektrik çarpması,Ölüm,Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	İşveren	Sınıflardaki tüm prizler topraklı ve koruma kapaklı olmalıdır. Yuvasından çıkmış prizler yuvasına oturtulmalı iletken kısma erişim engellenmelidir.	Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu 2015	02/01/2024

İLi: İSTANBUL

İLÇESİ: KARTAL

KURUM ADI: Yakacak Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK0000025	4	Derslik	Dolap	Dolapların depremde veya olağan zamanda devrilmesi ve/veya üzerindeki cisimlerin düşmesi	Devrilme,Ezilme,Ölüm,Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	İşveren	Dolaplar vb nesnelere duvara sabitlenmeli ve bağlantı noktaları düzenli aralıklarla kontrol edilmeli. Gevşeyen eskiden bağlantılar yenilenmeli, sağlamlaştırılmalı. Dolapların üzerinde hiçbir şekilde olağan veya sarsıntıda hareket edebilen yaralayıcı cisim, eşya, ekipman bulundurulmamalı.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	02/01/2024
747248BRK0000026	5	Koridor	Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi	Yangın ve Uyarı Algılama Sisteminin olmaması	Acil Müdahale Güçlüğü,Boğulma,Yangın,Yanık,Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	İşveren	yangın uyarı algılama sistemi oluşturulmalı.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	02/01/2024

İLİ: İSTANBUL
İLÇESİ: KARTAL
KURUM ADI: Yakacık Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK0000027	5	Koridor	Kapı	Dışarı açılan sınıf kapıları	Ayak sıkışması,Çarpma,El sıkışması,Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	İşveren	Dışarı doğru açılan sınıf kapıları koridorda dolaşan öğrenci veya çalışanlara çarpmaması için koridorda yürüyüş yolu çizgisi veya kapıların açılma alanı boyunca çizgilerle belirtilmeli. Kapıların öğrencilere çarpmaması için gerekli uyarı levhaları temin edilmelidir.	Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği	02/01/2024
747248BRK0000028	5	Ahşap - Kagit Atölyesi	Uyarı Levhası	Uyarı ikaz levhalarının olmaması sebebi ile tehlikenin farkına varamama	Çarpma,Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Yangın,Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	İşveren	Atölye içerisinde makine, zemin ve tezgahlara gerekli uyarı ikaz levhalarının konulması.	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	02/01/2024

İli: İSTANBUL

İlçesi: KARTAL

KURUM ADI: Yakacak Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK0000029	5	El Sanatları Atölyesi	El Aletleri	Kullanılan aletlerin talimat namelerinin olmaması	Batma,El Ezilmesi,El Kesilmesi,El Sıkışması,Ezilme,Kanama,Kesilme,Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	İşveren	Kullanılan el aletlerine talimat name hazırlanması ve görülecek yerlere asılması.	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	02/01/2024
747248BRK0000030	6	El Sanatları Atölyesi	Prizler	Prizlerin açık ve tehlikeli konumda olması	Elektrik çarpması,Ölüm,Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	İşveren	Açık prizlerin kapaklı prizlerle değiştirilmesi gerekli uyarı levhalarının görülebilecek yerlere asılması.	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	02/01/2024

İli: İSTANBUL

İlçesi: KARTAL

Kurum Adı: Yakacak Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK0000031	4	Personel	İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin olmaması	Yetersiz veya yanlış bilgilendirme sonucu çalışanların ve velilerin hatalı davranışla hastalığa maruz kalması sonucu hastalanma ve salgında artış	İş gücü Kaybı	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	okul müdürü,Hemşire	Çalışanlarda yoğun bilgi kirliliği ortamında özet,bilimsel,pratik,korunma için değerli bilgiler paylaşılmalı Konunun sadece iş sağlığı sorunun olmadığı ulusal bir mücadele olduğu bilinci uyandırılmalıdır. Korunma yolları anlaşılır ,kişilerin gerçekliğine uygun ,uygulanabilir,yalın halde ,gerekirse uygulamalı konunun ciddiyetini vurgulayacak ancak gereksiz panik yaratmayacak şekilde aktarılmalıdır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	02/01/2024
747248BRK0000032	3	Personel	İletişim	çalışanların kendileri veya sosyal temasta olduğu çevresindeki salgın ile ve yurt dışı temas ile olan bilgileri beyan etmemeleri	İş Sürekliliğinde Aksamalar	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Tüm Çalışanlar	Tüm çalışanlar hastalık belirtileri görülür görülmez sağlık birimlerine başvurmaları konusunda uyarılmalıdır Çalışanlar kendisinde veya sosyal temas ettiği çevresinde söz konusu hastalık teşhisi ,ön tanısı ,izolasyonveya karantina durumlarıkonusunda ilgili müdür yardımcısına ve okul hemşiresine bilgi vermekle yükümlendirilmelidir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	02/01/2024

İli: İSTANBUL
İlçesi: KARTAL
Kurum Adı: Yakacak Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK0000033	3	Genel	Acil Durum Ekipleri	Hazırlık ekibinin kurulmaması ve yetersizliği	Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	okul müdürü,Hemşire	Eylül 2020den buyana okul müdürü,müdür yardımcısı,okul hemşiresi tarafından toplantılar gerçekleştirilmesi ve sağlıklı bilgi akışının sağlanarak etkili korunma sağlanması	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	02/01/2024
747248BRK0000034	3	Genel	Periyodik ilaçlamanın yapılmaması	Olağanüstü uygulamalarının gerçekleştirilmemesi,yeterli hijyen ve dezenfeksiyon yapılmaması,Bulaşım sonucu hastalanma ve salgının hızla yayılması	Enfeksiyon riski	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	okul müdürü,Hemşire	kurum genelinde genel dezenfekte çalışmalarının yapılması ve temizlik personellerinin bu konuda gerekli uyarı ve talimatlar verilmiştir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	02/01/2024

İLİ: İSTANBUL
İLÇESİ: KARTAL
KURUM ADI: Yakacak Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK0000035	3	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Ziyaretçi Prosedürü	Semptom gösteren ziyaretçi	Yetkisiz Kişi Girmesi	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	okul müdürü,nöbetçi öğretmen,okul hemşiresi	okul hemşiresinin ve nöbetçi öğretmenin ve danışmadaki personelin gerekli uyarılarda bulunması gerekmektedir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	02/01/2024
747248BRK0000036	3	Genel	Uygun Olmayan Duruş ve Çalışma Şekilleri	Çalışmaların muhtemel hastalık belirtileri olmasına rağmen okula gelmeleri	Aşırı yorgunluk,Dolaşım sistemi rahatsızlıkları,Gözde Tahriş,Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları	4. Yüksek (Ayda Bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	20	okul müdürü,Hemşire,okul müdür yardımcısı	şikayeti olan çalışanlar derhal izole edilmesine sağlık birimine sevk edilmesi sağlanmaktadır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	02/01/2024

İli: İSTANBUL

İlçesi: KARTAL

KURUM ADI: Yakacık Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK0000037	3	Etüt ve Çalışma Odası	Temizlik	sosyal mesafe dikkate alınmadan çalışma yapılması	Enfeksiyon riski,Nefes alma güçlüğü	4. Yüksek (Ayda Bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	20	okul müdürü,Hemşire	çalışma alanında minimum personel bulundurarak çalışma yapılmaktadır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	02/01/2024
747248BRK0000038	4	Toplantı Salonu	Tertip-Düzen	toplantıya kalabalık katılım sonucu hastalığın yayılması	iş gücü kaybı	4. Yüksek (Ayda Bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	20	okul müdürü	toplantıların dijital ortamda veya en az kişi sayısı ile sosyal mesefa korunarak yapılması gerekmektedir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	25/09/2024

İli: İSTANBUL

İlçesi: KARTAL

KURUM ADI: Yakacak Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK0000039	3	Personel	Periyodik sağlık kontrolü	sabah iyi halde kuruma gelen çalışanın çalışma sırasında durumunun kötüleşmesi	Enfeksiyon riski, Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	okul müdürü, Hemşire, okul müdürü yardımcı	personellerinkendini iyi hissetmemesi halinde sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi gerekmektedir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	02/01/2024
747248BRK0000040	3	Personel	Hasta personelin çalışması	yüksek riske sahip bu grupların sağlık çalışanlara hastalık bulaştırması sonucu hastalanma ve salgında artış	Salgın Hastalık	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	okul müdürü, Hemşire, müdür yardımcı	yüksek risk grubundaki kişiler pandemi başlangıcı ile birlikte çalışma saatleri yenden düzenlenmiştir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	02/01/2024

İli: İSTANBUL

İlçesi: KARTAL

KURUM ADI: Yakacak Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK0000041	5	Genel	Okul gezileri	Yurt dışı seyahatleri havaalanı veya riskli ülkelere ziyaret sırasında virüse maruz kalmak	Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	okul müdürü,müdür yardımcısı	yurt dışı seyahatlere kısıtlama getirilmiştir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	25/09/2024
747248BRK0000042	3	Servisler	Eğitimsizlik	serviste bulaşıcı hastalık taşıyan çalışan ve öğrencinin bulunması	Ölüm	4. Yüksek (Ayda Bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	20	çalışan	servis kullanan personelin kendini iyi hissetmemesi durumunda ve yüksek ateş riski varsa servis kullanmaması belirtilmiştir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	02/01/2024

İli: İSTANBUL

İlçesi: KARTAL

KURUM ADI: Yakacık Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK0000043	3	Revir	Dikkatsizlik ve ihmal	kurumagiriş çıkış yada hasta muayeneleri sırasında çalışanlara bulaşın olması	Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Tüm Çalışanlar	sağlık birimine özel dezenfeksiyon uygulanmaktadır.Tüm çalışanlar acil şikayeti olmamaları halinde reviri kullanmamaları ;gerekli durumlarda sosyal mesafeyi dikkate almaları konusunda uyarılmıştır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	02/01/2024
747248BRK0000044	3	Revir	Dikkatsizlik ve ihmal	Hasta kişilerden okul hemşiresine bulaşın olması	Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	okul müdürü,Hemşire	okul hemşiresine tavsiye edilen önlemler alınmaktadır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	02/01/2024

İLİ: İSTANBUL

İLÇESİ: KARTAL

KURUM ADI: Yakacık Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK0000045	3	Personel	Yetersiz kişisel hijyeni	Çalışanların kişisel hijyen uygulamalarını yapmamaları	Enfeksiyon riski, İş Sürekliliğinde Aksamalar, Stres	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	okul müdürü, Hemşire, çalışanlar	Tüm Ağustos ayında gerekli eğitim gerçekleştirilmiş el antiseptiği tedarik edilmiş ve gerekli yerlere monte edilmiştir. Bilgilendirmeye yönelik afiş ve posterler belirlenmiş alanlara asılmıştır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	02/01/2024
747248BRK0000046	3	Personel	Yetersiz kişisel hijyeni	iş kıyafetlerine gereken hijyen uygulamalarında özen gösterilmemesi	Enfeksiyon riski, İş Sürekliliğinde Aksamalar, Stres	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	personel	İş kıyafetleri sık sık yıkanmaktadır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	02/01/2024

İli: İSTANBUL
İlçesi: KARTAL
Kurum Adı: Yakacık Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK0000047	3	Yemekhane	Dikkatsizlik ve ihmâl	çok kalabalık ve bitişik düzende yemek yeme	Malzeme Kaybı, Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	okul müdürü, Hemşire, yemekhane personeli	yemekhanede seyrek olarak oturum sağlanmaktadır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	02/01/2024
747248BRK0000048	3	Yemekhane	KKD Kullanmama	bulaşık ve yemek ekipmanlarına virüs bulaşı	iş gücü kaybı	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	tüm personel	Yemekhane çalışanları gerekli kkd ları kullanmaları konusunda eğitildi ve gerekli kkd ları kullanmaktadır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	02/01/2024

İLİ: İSTANBUL
İLÇESİ: KARTAL
KURUM ADI: Yakacak Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK0000049	3	Yemekhane	Temizlik	yemekhane çalışanlarının kontamine malzemelerle mikroorganizmalara maruz kalması hastalanma ve salgında artış	Dilte Tahrış,Enfeksiyon İski,Nefes alma güçlüğü	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	okul müdürü,Hemşire,tüm personel	yemekhane çalışanları temizlik talimatları konusunda eğitilmesi ve tertip düzene diakt etmeleri	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	02/01/2024
747248BRK0000050	3	Genel	Acil Durum Planı	hastalık tespiti ve şüphesi ile işten uzaklaşan çalışanın çalışma alanı ekipman varsa soyunma dolapları ve kullandığı sosyal alanların dezenfekte edilmemesi	ş gücü kaybı,Ölüm	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	okul müdürü	hastalık tespiti ve şüphesi ile işten uzaklaşan çalışanın çalışma alanı ekipman ve soyunma dolapları ve kullandığı sosyal alanların dezenfekte edilmesi gerekmektedir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	02/01/2024

İLİ: İSTANBUL
İLÇESİ: KARTAL
KURUM ADI: Yakacak Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK0000051	5	Bilgi Güvenliği	Düzenli Denetim eksikliği	çalışanların ileri dönemde salgın hastalığa yakalanmaları halinde muhtemel temaslıların tespit edilmemesi		3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	okul müdürü,Hemşire	okulda temas halinde olduğu kişilerin belirlenmesi ve karantina altına alınması gerekmektedir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	25/09/2024
747248BRK0000052	3	Bilgi Güvenliği	Düzenli Denetim eksikliği	çalışanların ileri dönemde salgın hastalığa yakalanmaları halinde muhtemel temaslıların tespit edilmemesi		3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	okul müdürü,Hemşire	okulda temas halinde olduğu kişilerin belirlenmesi ve karantina altına alınması gerekmektedir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	02/01/2024

İLİ: İSTANBUL

İLÇESİ: KARTAL

KURUM ADI: Yakacık Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK0000053	3	Bilgi Güvenliği	Yanlış ve Eksik Veri Girişi	yapılan faaliyetlerin kayıtlarının yetersizliği	Veri Kaybı	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	okul müdürü	Tüm çalışmalar koordineli olarak yapılması gerekmektedir.Yapılan tüm faaliyetler sisteme düzenli olarak girilmeli ve kaydedilmelidir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	02/01/2024
747248BRK0000054	3	Yeşil Alan	Acil Durum Organizasyonu	acil eylem planlarının revize edilmemesi	Çoklu Ölüm,İş gücü kaybı,Ölüm	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	okul müdürü,Hemşire,müdür yardımcısı	acil eylem planlarının revize edilmesi gerekmektedir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	02/01/2024

İLİ: İSTANBUL

İLÇESİ: KARTAL

KURUM ADI: Yakacık Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK0000055	3	Personel	İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin olmaması	okul hemşiresinin yeterince bilgilendirilmemesi	Meslek hastalığı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	okul müdürü,müdür yardımcısı	uygun kkd lerin kullanımı sağlanmaktadır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	02/02/2024
747248BRK0000056	3	Personel	Olumsuz davranışlar	çalışanların ve öğrencilerin karamsarlık ve olumsuz etkilenmeleri	Öfke	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	okul müdürü	sağlık bakanlığı tarafından önerilen tüm talimatlara uyulması sağlanmaktadır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	02/01/2024

İli: İSTANBUL

İlçesi: KARTAL

KURUM ADI: Yakacık Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK0000057	3	Personel	Hasta personelin çalışması	yüksek risk grubunda bulunan kişilerin toplu bulunulan yerlerde bulaşma risklerinin artması	Salgın Hastalık	4. Yüksek (Ayda Bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	20	okul müdürü	yüksek risk grubu kişiler okuldan ve toplulardan izole edilmiştir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	02/01/2024
747248BRK0000058	3	Genel	Acil Durum Planı	Yüklenici firma tarafından gönderilen çalışanların bulaşma riskinin olması	Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	okul müdürü	zorunlu olmayan hallerde taşeron firma çalışanlarının kuruma alınmaması çalışmaların ertelenmesi yada zorunlu hallerde gerekli ekipman ve sosyal mesafenin korunması sağlanmaktadır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	02/01/2024

İLİ: İSTANBUL

İLÇESİ: KARTAL

KURUM ADI: Yakacak Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK0000059	4	Personel	İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin olmaması	öğrenci ve çalışanlara covid 19 salgını ile ilgili eğitim verilmemesi	Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	okul müdürü,Hemşire,okul müdür yardımcısı	enfeksiyon hastalıkları ile ilgili eğitimlerin verilmesi ve çalışma alanlarına bilgilendirme afişlerinin asılması gerekmektedir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	18/09/2024
747248BRK0000060	4	Servisler	Eğitimsizlik	covid 19 salgını kapsamında servis kullanan personellerin yakın mesafede oturması	Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	servis çalışanları ve personeli	sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	18/09/2024

İLİ: İSTANBUL

İLÇESİ: KARTAL

KURUM ADI: Yakacak Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK0000061	4	Servisler	Donanım Eksikliği	covid 19 salgını kapsamında servis araçlarının dezenfekte edilmesi	Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	servis hizmeti alınana firma yetkilisi,anlaşma sağlayan kurum müdürü	servis araçlarının düzenli aralıklarla yetkili firmalar tarafından dezenfekte edilmelidir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	27/09/2024
747248BRK0000062	3	Servisler	Eğitimsizlik	servis araçlarında klimaların iç havayı sirküle eden modda çalıştırılması	Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	okul müdürü,servis hizmeti alınan firma yetkilisi	servis yetkililerinin ve şoförlerin bilgilendirilmesi	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	30/09/2024

İLİ: İSTANBUL
İLÇESİ: KARTAL
KURUM ADI: Yakacak Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
747248BRK0000063	4	Servisler	Donanım Eksikliği	covid 19 salgını kapsamında servis araçlarında el antiseptik bulunmaması	Ölüm	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	servis hizmeti alınan firma yetkilisi	öğrenci ve personel servisleri aracına binerken el antiseptiği bulundurulmalıdır.Servislerde el antiseptikleri bulunacaktır.Servise kullanım esnasında el dezenfektanları kullanması gerekmektedir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	25/09/2024
747248BRK0000064	4	Genel	Periyodik ilaçlamanın yapılmaması	çalışma ortamının düzenli olarak dezenfekte edilmemesi	Enfeksiyon riski	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	okul müdürü,Hemşire,okul müdür yardımcısı	çalışma ortamı düzenli olarak dezenfekte edilmektedir.Temizlik personellerinin uygun kkd kullanımı yaparak sık kullanılan alanların sürekli dezenfekte edilmesigerekmektedir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	30/09/2024

İLİ: İSTANBUL
İLÇESİ: KARTAL
KURUM ADI: Yakacak Özel Eğitim Meslek Okulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi

Riskler Analiz Ekibi	Adı Soyadı	İmza	Yardımcı Personel	Adı Soyadı	İmza
İşveren Vekili	Gaye Elmas YAZICI		Sivil Savunma Uzmanı/Klüp Öğretmeni	Cengiz SEZGİN	
İş Güvenliği Uzmanı			Çalışan Temsilcisi	GÜRAY GÜNEŞ	
İşyeri Hekimi			Destek Elemanı 1	SERDAR TÜRK	
Destek Elemanı 2			Destek Elemanı 3		
Destek Elemanı 4			Bilgi Sahibi Çalışan 1		
Bilgi Sahibi Çalışan 2	TOPAK KODALAK		Bilgi Sahibi Çalışan 3	SERDAR TÜRK	
Bilgi Sahibi Çalışan 4	SİBEL DEMİR		Bilgi Sahibi Çalışan 5	HALENUR ŞAHİN	
Bilgi Sahibi Çalışan 6			Bilgi Sahibi Çalışan 7		

ONAY

MAHMUT BALTA